

Luboń, dnia 02.10.2020r.

BMK.ZP.271.01.18.2020

Do wszystkich Wykonawców

strona www.bip.lubon.pl
.....

Wyjaśnienia do SIWZ – zestaw 1,2,3

Dot.: zamówienia publicznego: „**Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Luboniu**” ogłoszonego w BZP nr 588807-N-2020 z dnia 24.09.2020r.

Zestaw 1.

1. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni DN 600 jako studnia tworzywowa – wykonana z PP i składająca się z:

- Kinyty ślepej PP DN 600
- Rury trzonowej PP korugowanej jednowarstwowej
- Teleskopowego adaptera do włączów z PP
- Włazu żeliwnego D400 fi 600
- Żelbetowego pierścienia odciążającego D400

2. Mając na uwadze kosztorysowy rodzaj rozliczenia proszę o dodanie w kosztorysie inwestorskim pozycji dotyczącej korytowania nawierzchni drogowych na grubość 20cm-1970m².

Odpowiedzi:

Ad. 1. TAK, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie zastosowanych studni. Plik o nazwie „Zmiany nr 1 - 4 do SIWZ” został zamieszczony na stronie Zamawiającego, prosimy o zapoznanie się.

Ad. 2. Zamawiający wskazuje, że dokonano zmiany w zakresie treści kosztorysu ofertowego (uzupełniony plik został zamieszczony na stronie Zamawiającego, prosimy o zapoznanie się) stąd wnioszek o wyjaśnienie stracił na aktualności.

Zestaw 2.

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę poniższych zapisów wzoru umowy:

1. § 2 ust. 4 lit c) – wnoszę o wykreślenie (słowa: „zostaną one odebrane”)
2. § 5 ust. 15 – wnoszę o dopisanie w nawiasie słowa „istotnych”

Sprawę prowadzi:
Aneta Maciejewska
tel. 061 8130 011 w. 52; aneta.maciejewska@bmklubon.pl

majątek komunalny
tel. 061 8131 120; 061 8130 683

inwestycje
tel. 061 8130 011 w. 36, 66, 67

zamówienia publiczne
tel. 061 8130 011 w. 52

Miasto Luboń
Biuro Majątku Komunalnego
w Luboniu
Pl. Edmunda Bojanowskiego 2
62 - 030 Luboń
NIP 7773127031 REGON 63125786800000

§ 9 ust. 1 lit b – wnoszę o dodanie, po słowach „za należyście wykonane” słów: „tzn. podpisaniu protokołu odbioru”.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Pytanie wykonawcy w rzeczywistości nie jest wnioskiem o wyjaśnienie i nie podlega wyjaśnieniom w trybie art. 38 ust. 4 Pzp. Jednocześnie zwracamy uwagę wykonawcom na zmianę SIWZ w zakresie umowy.

Zestaw 3.


1. Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni systemowych wykonanych z materiału PP DN600 zamiast rur żelbetowych WIPRO DN 600 mm?

Odpowiedzi:

Ad. 1. TAK, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie zastosowanych studni. Plik o nazwie „Zmiany nr 1 - 4 do SIWZ” został zamieszczony na stronie Zamawiającego, prosimy o zapoznanie się.

Luboń, dnia 02.10.2020

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

.....
/Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta/

Sprawę prowadzi:
Aneta Maciejewska
tel. 061 8130 011 w. 52; aneta.maciejewska@bmklubon.pl

majątek komunalny
tel. 061 8131 120; 061 8130 683

inwestycje
tel. 061 8130 011 w. 36, 66, 67

zamówienia publiczne
tel. 061 8130 011 w. 52

Miasto Luboń
Biuro Majątku Komunalnego
w Luboniu
Pl. Edmunda Bojanowskiego 2
62 - 030 Luboń
NIP 7773127031 REGON 63125786800000